



VKF Anerkennung Nr. 30504

Inhaber /-in

Nägele Betonfertigteile- und Transportbetonwerk GmbH -
Bundesstrasse 20
6832 Röthis
Austria

Hersteller /-in**Gruppe**

206 - Stützen

Produkt

STAHLBETONSTÜTZE AUS BETON C50/60

Beschreibung

Vorfabrizierte Stützen aus Stahl, Beton C50/60 und PP-Fasern (Rezeptur C3511),
RD=2400kg/m³

Anwendung

RF1

*Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des Gesuchstellers

Unterlagen

MFPA Leipzig GmbH, Leipzig: Prüfbericht '3.2/17-144-1' (18.01.2018); MPA, Braunschweig:
Prüfbericht '2100/639/17' (18.04.2018), Prüfbericht '2101/007/18' (18.04.2018); MFPA
Leipzig GmbH, Leipzig: Gutachten 'G 6.1/15-004' (31.08.2018), Rechnerischer Nachweis
'6.1/15-004' (08.2018)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1; EN 1365-4

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse *

Gültigkeitsdauer

31.12.2024

Ausstellungsdatum

06.03.2019

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Reconnaissance AEAJ N° 30504

Titulaire

Nägele Betonfertigteile- und Transportbetonwerk GmbH -
Bundesstrasse 20
6832 Röthis
Austria

Fabricant**Groupe**

206 - Piliers

Produit

STAHLBETONSTÜTZE AUS BETON C50/60

Description

Piliers préfabriqués mixtes en acier, béton C50/60 et fibres PP (formulation C3511),
PS=2400kg/m³

Utilisation

RF1

*Dimensionnement et construction selon instructions du requérant

Documentation

MFGPA Leipzig GmbH, Leipzig: Rapport d'essai '3.2/17-144-1' (18.01.2018); MPA,
Braunschweig: Rapport d'essai '2100/639/17' (18.04.2018), Rapport d'essai '2101/007/18'
(18.04.2018); MFGPA Leipzig GmbH, Leipzig: Expertise 'G 6.1/15-004' (31.08.2018), Preuve
par le calcul '6.1/15-004' (08.2018)

Conditions d'essai

EN 1363-1; EN 1365-4

Appréciation

Classe de résistance au feu *

Durée de validité

31.12.2024

Date d'édition

06.03.2019

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo